



Universität
Stuttgart

Zertifikat



über

die entkeimende Wirkung des AmbiCube-Luftfilters der Fa. Keller Lufttechnik GmbH + Co. KG gegenüber viralen Luftkontaminationen

Die Universität Stuttgart, Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte-
und Abfallwirtschaft, Abteilung Biologische Abluftreinigung

bescheinigt, dass der Luftfilter „AmbiCube“ der Firma

Keller Lufttechnik GmbH + Co. KG
Neue Weilheimer Str. 30
73230 Kirchheim unter Teck

eine keimspezifische Reinigungseffizienz mit einer medialen
Abscheideleistung von 99,982% erreicht, durchgeführt mit dem Testkeim
Bakteriophage phi6 DSM 21518 als Referenzstamm für SARS-CoV2.

Durchführung des Versuchs: Dez 2020-Feb 2021

Datum des Analysenberichts: Stuttgart, 25.02.2021*

PD Dr.-Ing. habil. D. Dobsław

Prof. Dr. K.-H. Engesser

* Der ausführliche Analysenbericht ist über www.keller-lufttechnik.de erhältlich.